

IV. Anlagenparameter

Betriebsmittel- kennzeichnung	Bauteil	Kommentar	Werkseinstellung	Istwert
-K0T	Zeitschaltuhr	Start Automatikreinigung	Wochentag: Uhrzeit:	
-K18T	Zeitrelais	Hauptreinigungszeit	30 min	
-K20T	Zeitrelais	Nachreinigungszeit	15 min	
-K21T	Zeitrelais	Heizzeitüberwachung	120 min	
-K22T	Zeitrelais	Nachlaufzeit Ventilation	Kunde	
-K23T	Zeitrelais	Skimmzeit	5 min	
-K24T	Zeitrelais	Ruhezeit	120 min	
-K3T	Zeitrelais	Auto-Reset Störung Hochspannung	5 Sek.	
-N1	Temperaturregler	Übertemperatur Filtereingang links	80°C	
-N1.1	Temperaturregler	Übertemperatur Filtereingang rechts	80°C	
-N2	Temperaturregler	Übertemperatur Filterausgang links	80°C	
-N2.1	Temperaturregler	Übertemperatur Filterausgang rechts	80°C	
-N3	Temperaturregler	Wassertemperatur	80°C	
-SP1	Druckschalter	Wasserstand "MIN"	10 mbar	
-SP2	Druckschalter	Wasserstand "BETRIEB"	15 mbar	
-SP3	Druckschalter	Wasserstand "MAX"	20 mbar	
T1.1	Monitorstecker	Hochspannung obere Filterebene	12,5 kV	
T1.2	Monitorstecker	Hochspannung untere Filterebene	12,5 kV	
	Wartungseinheit	Druckluft Düsenstock	7 bar	
	Wartungseinheit	Druckluft Niveausteuering Tank	1 bar	